



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51  
тел. 640-05-65 www.74.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51 тел. 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района**

Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел. 8(81370)20-444

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 517

г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 2  
(место составления акта)

12:00  
(время,

23.12.2020

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС России по  
Ленинградской области от 27 ноября 2020 года №517

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 5

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Центр «Ладога» ИНН 4703079940 юридический адрес:

Ленинградская область, Всеволожский район, ул. ПТУ-56, д. 5

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с  
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 21 » декабря 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.

« 22 » декабря 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 23 » декабря 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Общая продолжительность проверки: «3» дня (ей) («06» часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Маслова Татьяна Ивановна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут «21» декабря 2020 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Всеволожского района Андреева Валентина Анатольевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ ДО «Центр Ладога» Маевская Татьяна Ивановна, первый заместитель директора ГБУ ДО «Центр Ладога» Гордий Юрий Иванович.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБУ ДО «Центр «Ладога»

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, ул. ПТУ-56, д. 5

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности здания ГБУ ДО «Центр «Ладога» разработаны ООО «Центр оценки «Сибеон» заключение нормативно-технического совета (протокол №6 от 10 июля 2018 года)

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: \_\_\_\_\_

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)


Прилагаемые документы:

Документы вх. №31-5569 от 26.12.2019 (подтверждающие устранение нарушений указанных в предписании № 688/1/1 от 26.12.2020), противопожарный инструктаж с руководителем объекта и ответственным за пожарную безопасность

Подписи лиц, проводивших проверку:

Андреева Валентина Анатольевна – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 23 ” декабря 20 20 г.  (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Александр Михайлович Шихович - директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 23 ” декабря 20 20 г.  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

## СПРАВКА

Мною \_\_\_\_\_ 23.12. 2020 года

Получен инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности в рамках проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГБУ ДО «Центр Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5

Подпись: \_\_\_\_\_

Инструктаж проводил  
Инспектор ОНДиПР  
Всеволожского района

23.12. 2020 года

Требования пожарной безопасности обязуюсь выполнять

В.А. Андреева

### Действия персонала на случай обнаружения пожара:

1. Сообщить о пожаре по телефону 01, 112, 8-81370-40-829.
2. Отключить электроэнергию.
3. Приступить к эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
4. При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение.
5. Прекратить все работы, кроме работ, связанных с тушением пожара и эвакуации людей.
6. По прибытии пожарной охраны руководителю тушения пожара доложить данные об обстановке.

**СПРАВКА**

Мною \_\_\_\_\_

23.12. 2020 года

Получен инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности в рамках проведения внеплановой выездной проверки в отношении ГБУ ДО «Центр Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5

Требования пожарной безопасности обязуюсь выполнять

Подпись:

Инструктаж проводил  
Инспектор ОНДиПР  
Всеволожского района



В.А. Андреева

23.12. 2020 года

**Действия персонала на случай обнаружения пожара:**

1. Сообщить о пожаре по телефону 01, 112, 8-81370-40-829.
2. Отключить электроэнергию.
3. Приступить к эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
4. При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение.
5. Прекратить все работы, кроме работ, связанных с тушением пожара и эвакуации людей.
6. По прибытии пожарной охраны руководителю тушения пожара доложить данные об обстановке.

Приложение № 2  
к приказу Генерального  
прокурора  
Российской Федерации  
от 27.03.2009 № 93

Генеральная прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Ленинградской области

Всеволожская городская  
прокуратура


**Решение о согласовании проведения  
внеплановой выездной/документарной проверки**

« 27 » ноября 2020 г.

г. Всеволожск

Рассмотрев заявление ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, поступившее 27.11.2020, о согласовании проведения с 02.12.2020 по 29.12.2020 внеплановой проверки в отношении ГБУДО «Центр «Ладога», ИНН 4703079940, юридический адрес: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, улица ПТУ-56, д. 5, место осуществления деятельности: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, улица ПТУ-56, д. 5, на основании распоряжения о проведении внеплановой проверки от 27.11.2020 № 517, сообщаю, что проведение названной проверки согласовано.

Заместитель городского прокурора  
советник юстиции



И.В. Завацкий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино, Всеволожский район,  
тел./ факс (812) 640-05-65,  
телефон «доверия» (812)579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Оборонная, д. 51, г. Мурино,  
тел./ факс (812) 640-05-90, телефон «доверия» (812)579-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района

188684, Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д.2 тел./факс 8(81370)20-444

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой проверки  
(плановой/внеплановой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "27" ноября 2020 г. № 514

1. Провести проверку в отношении: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Ладога" ИНН: 4703079940  
(наименование юридического лица (полностью), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

2. Место нахождения: юр. адрес - 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, улица ПТУ-56, д.5.

фактический адрес - 188686, Ленинградская область, Всеволожский район деревня Разметелево, улица ПТУ-56, д.5.

Категория риска: 1 – чрезвычайно высокий

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, категория риска объекта защиты)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Шестака Владимира Николаевича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Миронова Игоря Викторовича – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Батьянова Артема Валерьевича – начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Карелина Павла Александровича - Старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Михайлова Романа Геннадьевича - Старшего инспектора отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организацией с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровой(ых) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: **контроля исполнения ранее выданного предписания ГПН от 26.12.2019 № 688/1/1, срок исполнения которого установлен на 01.12.2020;**

Задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является:

соблюдение обязательных требований;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

(отметить нужное)

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «02» Декабря 2020 года.

Проверку окончить не позднее «29» Декабря 2020 года.

9. Правовые основания проведения проверки: п. 6 части 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», частью 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 6.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приложение; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением



Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390" и Приложение 1.

(ссылка на положение нормативных правовых актов, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты (02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 декабря 2020 года).

- обследование объекта защиты по адресу: 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, улица ПТУ-56, д. 5. (02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 декабря 2020 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): приказ МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 №45228).

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, подтверждающие исполнение ранее выданного предписания ГПН от 26.12.2019 № 688/1/1, срок исполнения которого установлен на 01.12.2020;

Начальник ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области В.Н. Шестак

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Распоряжение о проведении проверки получил:

Михайлов Роман Геннадьевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области, тел./факс: 8 (813-70) 20-444

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Горюхи Юрий Иванович, зам. директора по безопасности  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, получившего распоряжение)

«12» часов «00» минут «30» 1 20 20 г.

(подпись)

Отметка об ознакомлении с распоряжением о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением, перед началом проверки)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20 20 г.

(подпись)